


VERDRAHTUNG DES SMARTPORT® AN DEN HUNTER-STEUERGERÄTEN

SmartPort®-Installation mit dem SRC-Steuergerät

Verschaffen Sie sich Zugang zur Anschlussleiste des Steuergeräts.


Befestigen Sie die rote Ader an der ersten



AC-Schraubklemme von links, die weiße Ader an der zweiten AC-Klemme und die blaue Ader an der R-Klemme.

SmartPort®-Installation mit dem Pro-C-Steuergerät

Verschaffen Sie sich Zugang zur Anschlussleiste am Hauptmodul. Befestigen Sie die rote Ader an der unteren AC-Schraubklemme, die weiße Ader an der oberen AC-Klemme und die blaue Ader an der REM-Klemme.



SmartPort®-Installation mit dem ICC-Steuergerät

Verschaffen Sie sich Zugang zur Anschlussleiste am Leistungsmodul. Befestigen Sie die rote Ader an der unteren AC-Schraubklemme, die weiße Ader an der oberen AC-Klemme und die blaue Ader an der REM-Klemme.

